EVERPURE
FROM PENTAIR WATER SOLUTIONS

FICHE TECHNIQUE

CARTOUCHE FILTRANTE 7FC-P

Réduction des PFAS

CARTOUCHE FILTRANTE 7FC-P

Réduction des PFAS

EV959556 (6 PK)

La cartouche de filtration d'eau 7FC-P, dotée du média exclusif Fibredyne™, est conçue pour réduire les PFOA/PFOS, le chlore, les goûts et odeurs, le plomb, les microplastiques et les particules. Ces caractéristiques contribuent à garantir la fiabilité et la longévité des performances de l'équipement. Le système utilisant cette cartouche peut maintenir un débit de 6,32 l/min pour plus de 37'800 litres.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Le média exclusif Fibredyne™ réduit le chlore, les goûts et odeurs tout en réduisant les particules jusqu'à 0,2 micron*
- Certifié pour réduire jusqu'à 99,55 % des PFOA/PFOS, communément appelés « produits chimiques éternels »
- Remplacement facile et rapide de la cartouche
- Certifié avec la tête QL3B avec limiteurs de débit
- Certifié NSF/ANSI Norme 42 pour la réduction du chlore, des goûts et de odeurs et des particules de Classe I
- Certifié NSF/ANSI Norme 53 pour réduire les kystes comme *Cryptosporidium* et *Giardia* par des moyens mécaniques.
- Certifié NSF/ANSI Norme 401 pour la réduction des microplastiques
- Certifié par IAPMO R&T contre NSF/ANSI 53 pour la réduction de l'acide perfluorooctanoïque (PFOA) et du sulfonate de perfluorooctane (PFOS).

CONSEILS D'INSTALLATION

- Toujours rincer la cartouche au moment de son installation et de son remplacement.
- Ne pas dépasser les spécifications de la cartouche en matière de température et de pression.
- Pour plus de détails, consultez le guide d'installation, d'utilisation et d'entretien fourni avec votre système Pentair Everpure.

APPLICATIONS

- Eau potable
- Boissons en fontaine
- Services de café au bureau

**Validé par un laboratoire agréé ISO 17025 pour une réduction de 99,999 % des bactéries Pseudomonas diminuta en suivant le protocole ASTM F838-0.2 pour la validation des filtres stérilisants de 0,2 µm.*

EPA Est. 002623-IL-002

CARTOUCHE FILTRANTE 7FC-P

Réduction des PFAS

EV959556 (6 PK)



SPÉCIFICATIONS

Cartouche

- **Dimensions générales**
  Longueur : 52,58 cm (20,7")
  Diamètre : 8,26 cm (3,25")
- **Pression de fonctionnement**
  0,7 bar - 8,6 bar (10 - 125 psi)
- **Températures de l'eau**
  2 – 38 °C (35 – 100°F)
- **Poids à l'expédition**
  1,36 kg (3 lbs) 1 paquet

PERFORMANCE

- **Débit de service**
  6,32 l/min (1,67 gpm)
- **Capacité nominale**
  37 854 l (10 000 gal.)
- **Réduction des PFOA/PFOS**
  Oui
- **Réduction des goûts et odeurs**
  Oui
- **Réduction des particules**
  Oui
- **Réduction du plomb**
  Oui
- **Réduction des kystes**
  Oui
- **Réduction des microplastiques**
  Oui

Système testé et homologué par NSF International en conformité avec les normes NSF/ANSI 42, 53 et 401 relatives à la réduction de :

NORME N° 42 — EFFETS ESTHÉTIQUES	NORME N° 53 - EFFETS POUR LA SANTÉ
Réduction chimique Goût et odeur Chlore Filtration mécanique Classe I de particules nominales	Filtration chimique Plomb Filtration mécanique Kystes

NORME N° 401 — COMPOSÉS ÉMERGENTS/CONTAMINANTS ALÉATOIRES
Filtration mécanique
Microplastiques

Le modèle QL3B - 7FC-P est certifié par la norme IAPMO R&T conformément à NSF/ANSI 53 pour la réduction de l'acide perfluorooctanoïque (PFOA) et du sulfonate de perfluorooctane (PFOS).

Pour des garanties sur les produits Pentair Everpure, rendez-vous sur : http://pentair.com/assets/foodservice-warranty Pour recevoir un exemplaire gratuit, envoyez un e-mail ou appelez votre représentant Pentair en utilisant les informations fournies ci-dessous.

Il est recommandé de remplacer les cartouches filtrantes tous les six (6) mois dans le cadre d'un programme régulier, ou bien lorsque la capacité est atteinte ou si la pression ou le débit de l'eau vers l'équipement devient inadéquat. Remplacez toujours les cartouches filtrantes au moins une fois par an. Ne pas utiliser sur de l'eau dont la qualité microbiologique est incertaine ou inconnue sans désinfection appropriée en amont et en aval du système. Les systèmes certifiés pour la réduction des kystes peuvent être utilisés sur de l'eau désinfectée pouvant contenir des kystes filtrables.

PENTAIR
WATER SOLUTIONS

www.pentair.eu

L'ensemble des marques et logos Pentair mentionnés est la propriété de Pentair. Les logos et marques déposés ou non de tierces parties sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

MKT-TS-211-FR-A © 2025 Pentair. Tous droits réservés.